

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Certificado No. / Certificate No.** UL-BR 21.1928  
**Data de Emissão / Date of issue** 01 de Novembro de 2021 / November 01, 2021  
**Página / Page** 1/2

**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2**  
*Certificate of conformity valid with pages from 1 to 2*

**Fornecedor / Supplier** (1104283) **SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**  
Rua Margarida Zimmermann, 222 – Bela Vista – Gaspar – SC - CEP: 89111-094  
CNPJ: 17.011.376/0001-02

**Produto Certificado / Certified Product** **Mangueira de Combate a Incêndio**

**Modelo - Tipo / Model - Type** Mangueira Tipo 1 - 1½ (40mm)

**Marca Comercial / Trademark** **SEGURIMAX**

**Normas Aplicáveis / Applicable standards** ABNT NBR 11861:1998

**Programa de Certificação ou Portaria / Certification Program or Decree** Portaria Inmetro 148:2015

**Relatório de Avaliação e Ensaio / Assessment and Test Report #** BR3569/ Vol. 01/ Sec.01

**Concessão Para / Concession for**

A empresa licenciada está autorizada a ostentar o selo de identificação de conformidade da UL do Brasil Certificações sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado, de acordo com o procedimento no. ULID-007134  
The licensed company is authorized to bear the conformity identification label of UL do Brasil Certificações on the product covered by this certificate, according to procedure ULID-007134

**Revisão / Revision date** -

**Validade / Expire date** 31 de Outubro de 2026 / October 31, 2026

  
**Pedro Mottola**  
Program Owner

**UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.**

*UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Programs or Decrees above mentioned.*



**Organismo de Certificação / Certification Body**

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar  
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010  
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

Form-ULID-007177 (DCS:41-IC-F0033) rev 12.0

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Certificado No. / Certificate No.** UL-BR 21.1928  
**Data de Emissão / Date of issue** 01 de Novembro de 2021 / November 01, 2021  
**Página / Page** 2/2

**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2**  
*Certificate of conformity valid with pages from 1 to 2*

**Solicitante / Applicant** **SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**  
(1104283) Rua Margarida Zimmermann, 222 – Bela Vista – Gaspar – SC - CEP:  
89111-094 - CNPJ: 17.011.376/0001-02

**Fabricante / Manufacture** **SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**  
(1104283) Rua Margarida Zimmermann, 222 – Bela Vista – Gaspar – SC - CEP:  
89111-094 - CNPJ: 17.011.376/0001-02

**MARCAÇÃO / MARKING:** Segurança INMETRO - Voluntário

**CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS:** Mangueira tipo 01, diâmetro nominal 40mm, comprimento de 15, 20 e 30 metros. Construída com um reforço têxtil em 100% Poliéster, tubo interno em borracha sintética, para pressões de trabalho até 980 kPa (10 kgf/cm<sup>2</sup>), sendo destinadas para aplicação em edifícios de ocupação residencial.

**MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL:** MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO

### DOCUMENTOS / DOCUMENTS:

Título / Title	Número / Number	Revisão / Revision	Data emissão / Issuing Date	Data de Realização / Performance Date
Relatório da Auditoria	N/A	0	24/08/2021	24/08/2021
Relatório de ensaio – LaboratórioTork Controle Tecnológico de Materiais Ltda.	21106090	0	19/10/2021	19/10/2021

### OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**  
*The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações procedures. To verify the updated condition of regularity of this Conformity Certificate shall be consulted the certified products and services Inmetro database.*
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade (s) fabril (is) mencionada (S) acima.**  
*This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.*
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.**  
*Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.*

### Histórico de Revisões / Revisiosn Description:

01 de Novembro de 2021 / November 01, 2021	Emissão inicial / Initial Issue
<b>A última revisão substitui e cancela as anteriores</b> <i>The last review replaces and cancels the previous ones</i>	

**Organismo de Certificação / Certification Body**

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar  
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010  
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

Form-ULID-007177 (DCS:41-IC-F0033) rev 12.0