

Central de Detecção e Alarme de Incêndio Endereçável 80E COMPACT

Ref.: 31248



Apresentação

A central de alarme de incêndio endereçável Compact foi projetada para atender obras de pequeno e médio porte com eficiência, economia, qualidade e simplicidade. Possui um design moderno e ao mesmo tempo robusto. É endereçável e conta com uma saída de sirene convencional. É fácil de instalar e configurar, totalmente intuitiva.

Suporta até 80 endereços, entre eles detectores de fumaça, temperatura, módulos de interface e módulos de saída. Permite a organização da instalação em zonas de detecção e alarme de forma fácil e objetiva. Conta com um eficiente sistema de supervisão de falhas, como curto-circuito e circuito aberto para o laço e para a saída sirene convencional.

Informações Técnicas

| | |
|---|--------------------------|
| Tensão de alimentação | 100AC a 240VAC - 50/60HZ |
| Tensão de operação | 24VCC |
| Baterias | 2 x (12 V - 1,3 Ah) |
| Fusível bateria | 2 A |
| Fusível fonte | 3 A |
| Corrente máxima da fonte 24 V | 3A |
| Consumo da rede AC em supervisão | 12 W |
| Corrente DC consumida pela central | 90 mA < C < 150 mA |

V.BR.2.0.0

| | |
|---|--------------------------------------|
| Corrente máxima saída sirene convencional | 1 A |
| Corrente máxima na saída de alimentação constante 24 V | 500 mA |
| Classe de instalação | B |
| Quantidade de laços | 2 |
| Comprimento de laço | Máximo 700m* |
| Número de endereços | 80 |
| Temperatura de operação | -10°C a +50°C |
| Umidade | ≤95% (Sem condensação) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Peso | 2,2 kg |
| Dimensões | 301 x 221 x 70 mm |
| Cor | Branco puro |
| Material | Plástico ABS |
| Garantia | 1 ano |
| Norma aplicada | ABNT NBR ISO 7240-2 |
| Validade | Indeterminada, produto não perecível |

Obs.: Necessário programador de endereços Compact, para gravar endereços nos dispositivos ou ler um endereço já gravado no dispositivo. Ref.: 31272 - VENDIDO SEPARADAMENTE.

Obs.: O produto possui alimentação em corrente alternada e operação e corrente contínua.